

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Таганрог

«26» марта 2014 года

Заместитель прокурора города советник юстиции Веников А.А., рассмотрев материалы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в Таганрогском филиале государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Донской строительный колледж» (далее – ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК»), расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 47,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой г. Таганрога с привлечением сотрудника ОНД по г. Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК», расположенном по адресу: г. Таганрог, ул. Александровская, 47.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», установлены обязанности организаций в сфере пожарной безопасности, в числе которых – соблюдение требований пожарной безопасности.

Статьей 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» установлено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится разработка, утвержденного Правительством РФ нормативно правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (статья 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Отдельные вопросы обеспечения пожарной безопасности регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме», требования которых в силу ст. 2, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» являются обязательными для объектов защиты.

Вместе с тем проверкой установлено, что в ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК» допущены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

1. Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, что является нарушением п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР-2012).

2. Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные и разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (нарушение п. 2 ППР-2012).

3. Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (нарушение п. 12 ППР-12).

4. На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей (нарушение п. 478 ППР-2012).

6. На объекте защиты отсутствуют таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны (нарушение п. 6 ППР-2012).

7. На объекте защиты в учебном корпусе литер Б, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (нарушение п. 43 ППР-2012).

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение противопожарных мероприятий в ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК» возложено, согласно приказу от 20.03.2013 № 17/ДО директора филиала Юхановой А.Т., на заведующего хозяйством Анисимова Евгения Федоровича. В соответствии с должностной инструкцией должность заведующий хозяйством относится к квалификационной группе «должности руководителей структурных подразделений».

Из объяснения Анисимова Е.Ф. следует, что выявленные в ходе проверки нарушения действительно имеются, стали возможны ввиду того, что он упустил из виду изменения законодательства о пожарной безопасности. В настоящее время им разработана новая документация о пожарной безопасности на объекте в соответствии с действующим законодательством, таблички и планы эвакуации заказаны и вывешены в помещениях учреждения.

Таким образом, в действиях должностного лица – заведующего хозяйством ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК» Анисимова Е.Ф. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности.

Вина Анисимова Е.Ф. заключается в том, что он, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение противопожарных норм, не принял исчерпывающих мер к обеспечению на объекте, являющимся местом массового пребывания людей, соблюдения норм пожарной безопасности.

Факт нарушения подтверждается справкой о результатах совместной проверки, объяснениями Анисимова Е.Ф., а также иными материалами проверки.

Статьей 28.4 КоАП РФ установлено, что прокурор при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, вправе возбудить дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч. 1 ст. 28.4, ст. 28.8 и ст. 23.34 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица – заведующего хозяйством Таганрогского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования Ростовской области «Донской строительный колледж» Анисимова Евгения Федоровича, 19.12.1958 года рождения, уроженца г. Коканд Ферганской области, проживающего по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. П. Осипенко, 43, паспорт гражданина РФ серия 60 05 № 223354, выдан ОМ-3 УВД города Таганрога 30.12.2004 дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ направить настоящее постановление в ОНД по г. Таганрогу Ростовской области.

3. О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, а также о результатах рассмотрения уведомить прокурора г. Таганрога.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.А. Веников

В соответствии с п. 3 ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях Анисимова Е.Ф. разъяснена ст. 51 Конституции РФ, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью, участвовать в рассмотрении дела.


«28» марта 2014 года



Е.Ф. Анисимов

Заявления и замечания: не имею

«28» марта 2014 года



Е.Ф. Анисимов

С постановлением ознакомлен(а), копию получил(а)

«28» марта 2014 года



Е.Ф. Анисимов

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.А. Веников