



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
г. Таганрога**

пер. Тургеневский, 5, г. Таганрог,
Ростовская область, 347900

11 .03.2014 № 21-01-2014

Директору
ГБОУ СПО РО «Таганрогский
филиал Донского государственного
колледжа строительства, экономики и
предпринимательства»

Юхановой А.Т.

ул. Александровская, 47, г. Таганрог,
Ростовская область, 34900

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства,
устанавливающего требования к условиям
обучения в образовательной организации

Прокуратурой г. Таганрога с привлечением специалистов ОДН по г. Таганрогу ГУ МЧС России по Ростовской области и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ГБОУ СПО РО «Таганрогский филиал Донского государственного колледжа строительства, экономики и предпринимательства», по результатам которой установлено, что в образовательной организации не в полной мере выполняются требования законодательства о создании условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья студентов.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности (состояние защищенности личности и имущества от пожаров), разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях

П1 № 562921

отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Между тем, проверкой установлено, что в ГБОУ СПО РО «Таганрогский филиал Донского государственного колледжа строительства, экономики и предпринимательства» допущены нарушения ряда норм законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно:

1. Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, что является нарушением п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР-2012).

2. Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные и разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (нарушение п. 2 ППР-2012).

3. Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (нарушение п. 12 ППР-12).

4. На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей (нарушение п. 478 ППР-2012).

5. Пожарные шкафы, расположенные в помещениях филиала колледжа, изготовлены из горючего материала (нарушение ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

6. На объекте защиты отсутствуют таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны, (нарушение п. 6 ППР-2012).

7. На объекте защиты в учебном корпусе литер Б, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (нарушение п. 43 ППР-2012).

8. На объекте защиты корпуса Б2 эвакуационный выход загроможден различными предметами мебели (нарушение п. 36 ППР-2012).

9. Устройство для запираения двери эвакуационного выхода из корпуса Б 2 не обеспечено возможностью свободного открывания изнутри без ключа (нарушение п. 35 ППР-2012)

12. На объекте защиты стены лестничного марша учебного корпуса литер Б окрашены горючим материалом (масляной краской) ст. 5, 6, 51, 52, 53, 89, ч. 2 ст. 134, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171), п. 6.25* «СНиП 21-01-97*.

Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7), п. 33 ППР-2012).

13. В компьютерных классах (лабораториях) рабочие места с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ (нарушение п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»).

14. Не организовано горячее питание обучающихся, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», далее – СанПиН 2.4.5.2409-08.

15. Не организован питьевой режим (нарушение п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08).

16. В помещении буфета оконные блоки изношены, не открываются, выполнены не из цельного стеклопакета, что не позволяет проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.17 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»).

17. Мебель буфета изношена, не имеет покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).

18. Несвоевременно и не в полном объеме проводятся медицинские осмотры, профилактические прививки, гигиеническое воспитание и обучение персонала в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации (Приказом от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»), что является нарушением ст. 29, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Анализ причин и условий, способствующих совершению указанных нарушений, явилось непринятие образовательной организацией достаточных мер к соблюдению действующего законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами колледжа, ответственными за соблюдение противопожарных и санитарных норм –

заведующим хозяйством Анисимовым Е.Ф., Жириковой В.А., а также иных сотрудников организации.

Указанные нарушения являются недопустимыми, так как препятствуют обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в колледже, угрожают здоровью студентов и сотрудников образовательной организации.

За нарушение санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности устанавливается ответственность, в том числе дисциплинарная (ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Таганрога. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора г. Таганрога.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, а также не допущению подобных нарушений в будущем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. В течение месяца со дня внесения представления письменно сообщить прокурору города Таганрога о результатах его рассмотрения.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.А. Веников