



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Юридический адрес: ул. им. М. Горького, 147, г. Ростов-на-Дону, 344002
Телефон: 8(863)240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gunchsrg@donras.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА по г. ТАГАНРОГУ

Почтовый адрес: Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347939,
Телефон: 8(8634) 33-06-11, факс: (863) 64-84-81, E-mail: bogrn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 88/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Федеральному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Донской государственной межрегиональной колледж строительства, экономики и предпринимательства.

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Таганрога по пожарному надзору Гармонова В.Д. № 88 от «28» февраля 2011 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 30 мин по 18 час. 00 мин. 01.03.2011 проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Таганрога по пожарному надзору, инспектором отделения ГПН ОГПН по г. Таганрогу старшим лейтенантом внутренней службы Лагода Евгением Александровичем в отношении зданий, помещений ФГОУ СПО ДГМКСЭП Таганрогский филиал по адресу: г. Таганрог, ул. Александровская, 47, совместно с заместителем директора по коммерческим вопросам Анисимовым Е.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Мастерские оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 п. 4	23.01.2013	вып.
2.	Гараж оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 п. 4	23.01.2013	вып.
3.	В месте перепада высот кровли «Перехода» и «Учебного корпуса» установить пожарную лестницу.	ППБ 01-03 п. 3; СНиП 21-01-97* п.8.7	24.10.2011	вып.
4.	Учебные аудитории в подвале оборудовать системой дымоудаления.	ППБ 01-03 п. 3; СНиП 2.08.02-89* п. 1.12, 1.72	23.01.2013	
5.	Дверь библиотеки выполнить с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.08.02-89* п.1.68	24.10.2011	вып.
6.	Дверь архива выполнить с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.08.02-89* п.1.82	24.10.2011	вып.

1	2	3	4	
7.	На дверях мастерских нанести категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок.	ППБ 01-03 п.33	21.05.2011	вып.
8.	На дверях гаража нанести категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок.	ППБ 01-03 п.33	21.05.2011	вып.
9.	Выполнить второй эвакуационный выход со второго этажа «Перехода».	ППБ 01-03 п.42	24.10.2011	вып.
10.	Выполнить второй эвакуационный выход с третьего этажа «Перехода».	ППБ 01-03 п.42	24.10.2011	вып.
11.	Произвести проверку работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта.	ППБ 01-03 п. 89	21.05.2011	вып.
12.	На дверцах шкафов пожарных кранов нанести порядковые номера.	ППБ-01-03 п. 3; ВППБ 13-01-94 п. 9.13	21.05.2011	вып.
13.	Планы эвакуации людей из помещений в случае пожара дополнить инструкциями, определяющими действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.	ППБ 01-03 п.16	23.04.2012	вып.
14.	Планы эвакуации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППБ 01-03 п. 3, 16	23.04.2012	
15.	Произвести контроль состояния огнезащитной обработки конструкций.	ППБ 01-03 п. 36	21.05.2011	вып.
16.	Лестничные марши в фойе оборудовать перилами.	ППБ 01-03 п. 51; СНиП 21-01-97* п. 6.28	21.05.2011	
17.	Обеспечить объект прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или ЦППС.	ППБ 01-03 п. 39	23.01.2013	
18.	Заклучить договор на проведение регламентных работ и планово-предупредительного ремонта автоматических установок пожарной сигнализации.	ППБ 01-03 п. 98	21.05.2011	вып.
19.	Дверь эвакуационного выхода на первом этаже лестничной клетки «Общежитие» выполнить открывающейся по направлению выхода из здания.	ППБ 01-03 п.52	24.10.2011	вып.
20.	Левую лестничную клетку «Учебного корпуса» обеспечить системой подпора воздуха при пожаре.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.6.35	23.01.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в первом квартале 2012 года. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ГПН
ОГПН по г. Таганрогу Лагода Е.А.

«15» марта 2011

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица:



(подпись)

Директор Таганрогского филиала А.Т. Юханова.

«15» марта 2011

