



ООО «Бюро Противопожарной Экспертизы»

347900, Россия, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Трудовые резервы 10,
офис 315, тел. +7(928) 967-36-93, 8(8634) 36-65-13 (факс)
www.pb-expert.ru, admin@pb-expert.ru

Утверждаю
Директор ООО «БПЭ»
А.Н.Кобцов
«23» июля 2012 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 051

По независимой оценке рисков в области пожарной безопасности (аудит пожарной безопасности) здании гаражей Литер I, Литер II, Литер M, п/М, м Таганрогского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Донской строительный колледж», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 47. (Таганрогский филиал ГБОУ СПО РО «ДСК»).

Заказчик:

ГБОУ НПО РО ПУ № 23 г. Таганрога
Юридический адрес: 347900, Ростовская область, Таганрог,
ул. Александровская, д. 47.

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро противопожарной экспертизы»
Юридический адрес: 347923, г. Таганрог, пер. Трудовых резервов, 10, офис 315

**ВЫВОД: СООТВЕТСТВУЕТ установленным законодательным и иным
нормативным правовым актам, требованиям в области обеспечения
пожарной безопасности.**

г. Таганрог
2012 г.

Расчетами по оценке пожарного риска установлено, что:

1. Индивидуальный пожарный риск на объекте защиты, не превышает значения одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точки. И составляет: **0,91079E-6**
2. Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не превышает одну стомиллионную в год.
3. Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не превышает одну десятиллионную в год.
4. Объемно - планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

что соответствует требованиям ст. 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

На основании проведенной независимой оценки пожарного риска, считаем возможным сделать вывод, здании гаражей Литер I, Литер II, Литер М, п/М, м Таганрогского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Донской строительный колледж», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 47. (Таганрогский филиал ГБОУ СПО РО «ДСК») соответствует требованиям пожарной безопасности.


Выдано: 23 июля 20 12 г.

Настоящее заключение выдано для предоставления в ОНД по г. Таганрогу Управления надзорной Деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области.

Заключение выдается сроком на 3 года.

ЭКСПЕРТ:

*Специалист по работе
с программным обеспечением:*



В.В. Пронин

О.В. Розваский